


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.11.2018 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2827					
дата начала испытаний 22.11.2018 12:45 дата выдачи результата 23.11.2018 11:06					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А.Гращенко
" 23 " 11 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2828Р от «23» ноября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» муниципального образования Ершицкого сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Ленина, 9

Основание для проведения экспертизы: заявка № 3073 от 22.11.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2828Р от 23.11.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 22.11.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» муниципального образования Ершицкого сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Ленина, 9, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2828Р от 23 ноября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения

2. Юридический адрес: Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д. 6

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Ленина, 9

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.11.2018 10:20

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2018 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 3073 от 22.11.2018

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.18.2828 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32


13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.11.2018 12:10 Регистрационный номер пробы в журнале 2828 дата начала испытаний 22.11.2018 12:50 дата выдачи результата 23.11.2018 11:06					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юриконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А.Гращенко

23 " 11 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2829Р от «23» ноября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Озернова, 1

Основание для проведения экспертизы: заявка № 3073 от 22.11.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2829Р от 23.11.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 22.11.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» муниципального образования Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Озернова, 1, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г. Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2829Р от 23 ноября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. Юридический адрес: Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д. 6

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Озернова, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.11.2018 10:20

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2018 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 3073 от 22.11.2018

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.18.2829 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.11.2018 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2829					
дата начала испытаний 22.11.2018 12:55 дата выдачи результата 23.11.2018 11:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юрисконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А.Гращенкова

м.п. " 23 " 11 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2830Р от «23» ноября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, д.Танино

Основание для проведения экспертизы: заявка № 3073 от 22.11.2018г.


Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2830Р от 23.11.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 22.11.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» муниципального образования Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, д.Танино, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzor@hotmail.ru
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения:
Смоленская область,
г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2830Р от 23 ноября 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д. 6

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. **Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, д. Танино

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 22.11.2018 10:20

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2018 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 3073 от 22.11.2018

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы): 2.18.2830 Р**

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** 216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.11.2018 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2830					
дата начала испытаний 22.11.2018 13:00 дата выдачи результата 23.11.2018 11:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____

Т.А. Гращенко Т.А.Гращенко
 М.П. "3" _____ 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2831Р от «23» ноября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, Ершичский район, с.Ворга

Основание для проведения экспертизы: заявка № 3073 от 22.11.2018г.


Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2831Р от 23.11.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 22.11.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» муниципального образования Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, Ершичский район, с.Ворга (около школы), соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2831Р от 23 ноября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения

2. Юридический адрес: Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д. 6

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершичский район, с. Ворга, около школы

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 22.11.2018 10:20

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соблюдены

Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.11.2018 12:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, заявка № 3073 от 22.11.2018

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.18.2831 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.11.2018 12:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 2831					
дата начала испытаний 22.11.2018 13:05 дата выдачи результата 23.11.2018 11:07					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина - Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А.Гращенко

" 23 " 11 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2669Р от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Ленина, 9

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2669Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Ленина, д.9, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2669Р от 31 октября 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. **Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершичский район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, ул. Ленина, 9

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы): 2.18.2669 Р**

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2670Р от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Свиридкина

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2670Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Свиридкина, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2670Р от 31 октября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. Юридический адрес: Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, ул. Свиридкина

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.18.2670 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.10.2018 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2670					
дата начала испытаний 29.10.2018 12:45 дата выдачи результата 31.10.2018 14:19					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____

Т.А. Гращенко

М.П.

31

" 10

2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»

Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года

Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2671Р от «31» октября 2018 года

по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Низинская, д.34

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2671Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Низинская, д.34, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ 2671Р от 31 октября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. Юридический адрес: Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, ул. Низинская, 34

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.18.2671 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.10.2018 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2671					
дата начала испытаний 29.10.2018 12:50 дата выдачи результата 31.10.2018 14:25					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.И.И. Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____

Т.А.Гращенко

Т.А.Гращенко

М.п. " 31 " 10 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2672Р от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Гагарина, д.28

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2672Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Гагарина, д.28, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2672Р от 31 октября 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. **Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, ул. Гагарина, 28

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы): 2.18.2672 Р**

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.10.2018 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 2672 дата начала испытаний 29.10.2018 12:55 дата выдачи результата 31.10.2018 14:26					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А.Гращенко
" 10 " 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2673Р от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советской Армии, д.4

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2673Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советской Армии, д.4, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач

А.Г.Корольков



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzor@hotmail.ru
ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001
Адрес местонахождения:
Смоленская область,
г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 2673Р от 31 октября 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. **Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, ул. Советской Армии, 4

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы): 2.18.2673 Р**

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.10.2018 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 2673 дата начала испытаний 29.10.2018 13:00 дата выдачи результата 31.10.2018 14:29					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____

Т.А.Гращенко

" 31 " 10 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2674Р от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Подстанция, д.7

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2674Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Подстанция, д.7, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации

Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2674Р от 31 октября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения

2. Юридический адрес: Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершичский район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, ул. Подстанция, д. 7

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.18.2674 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.10.2018 12:40 Регистрационный номер пробы в журнале 2674 дата начала испытаний 29.10.2018 13:05 дата выдачи результата 31.10.2018 14:30					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юрисконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А. Гращенкова
" 10 " 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2675Р от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, д.Танино

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2675Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, д.Танино, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г.Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2675Р от 31 октября 2018 г.

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения
- 2. Юридический адрес:** Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6
- 3. Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)
- 4. Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершичский район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, д. Танино
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30
Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30
НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."
- 6. Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018
Условия транспортировки: соблюдены
Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
- 8. Код образца (пробы): 2.18.2675 Р**
- 9. НД на методы исследований, подготовку проб:**
МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.10.2018 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2675					
дата начала испытаний 29.10.2018 13:10 дата выдачи результата 31.10.2018 14:31					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юрисконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А.Гращенко

31 " 10 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2676Р от «31» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Озернова, д.1

Основание для проведения экспертизы: договор № 2705 от 29.10.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2676Р от 31.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 29.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Озернова, д.1, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.

Главный врач

А.Г.Корольков



юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)

№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2676Р от 31 октября 2018 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. Юридический адрес: Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. Наименование образца (пробы): вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. Место отбора: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, с. Ершичи, ул. Озернова, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 29.10.2018 10:30

Ф.И.О., должность: Данилова Т. А., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.10.2018 12:30

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2705 от 29.10.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): 2.18.2676 Р

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельности: 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.10.2018 12:40					
Регистрационный номер пробы в журнале 2676					
дата начала испытаний 29.10.2018 13:15 дата выдачи результата 31.10.2018 14:33					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 _____ Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



_____ Т.А.Гращенко
" 31 " 10 _____ 2018 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2496Р от «09» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, д.45

Основание для проведения экспертизы: заявка № 2314 от 18.09.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2496Р от 09.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 08.10.2018г. из водопроводной сети МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения (водоразборный кран МБДОУ «Детский сад «Солнышко» МО Ершичский район Смоленской области), по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, д.45, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Г. Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2496Р от 9 октября 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершичского сельского поселения

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборный кран)

4. **Место отбора:** МБДОУ "Детский сад "Солнышко" МО Ершичский район Смоленской области, 216580, Смоленская область, Ершичский район, с. Ершичи, ул. Советская, д. 45

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.10.2018 11:10

Ф.И.О., должность: Малахов И. Н., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2018 12:10

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2314 от 18.09.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы): 2.18.2496 Р**

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** 216500 Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д. 32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.10.2018 12:20					
Регистрационный номер пробы в журнале 2496					
дата начала испытаний 08.10.2018 12:35 дата выдачи результата 09.10.2018 12:23					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	4	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Иванова Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____

Т.А.Гращенко
10 2018 г.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Рославльский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
Смоленская область, г.Рославль, ул.Карла Маркса, д.32

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 2497Р от «09» октября 2018 года
по результатам лабораторных испытаний

Заявитель: Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик» Муниципального образования Ершичского сельского поселения

Юридический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Советская, 6

Фактический адрес: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Октябрьская, 6

Основание для проведения экспертизы: заявка № 2314 от 18.09.2018г.

Состав экспертных материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Рославльского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 2497Р от 09.10.2018 г.

Установлено: содержание условнопатогенной микрофлоры в исследованной пробе воды соответствует п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Заключение:

Исследованная проба воды, отобранная 08.10.2018г. из водопроводной сети (водоразборная колонка) МУП «Коммунальщик» МО Ершичского сельского поселения, по адресу: Смоленская область, с.Ершичи, ул.Октябрьская, д.6, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным показателям.

Главный врач



А.Т. Корольков

юридический адрес: г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013

телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58

e-mail: sannadzor@hotmail.ru

ОКПО 75415569, ОГРН 1056758325766

ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

Смоленская область,

г. Рославль ул. К. Маркса, д. 32

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 2497Р от 9 октября 2018 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципального образования Ершицкого сельского поселения

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская, д.6

3. **Наименование образца (пробы):** вода питьевая централизованного водоснабжения (водоразборная колонка)

4. **Место отбора:** Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальщик" Муниципально образования Ершицкого сельского поселения, 216580 Смоленская область, Ершицкий район, с.Ершичи, ул. Советская, д. 6, водоразборная колонка с. Ершичи, ул. Октябрьская, 6

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 08.10.2018 11:10

Ф.И.О., должность: Малахов И. Н., помощник врача по общей гигиене

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 08.10.2018 12:10

НД на отбор проб: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах."

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 2314 от 18.09.2018

Условия транспортировки: соблюдены

Проба отобрана в присутствии главного инженера Савковского В.Н.

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. **Код образца (пробы): 2.18.2497 Р**

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:**

МУК 4.2.1018-01 Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды.

10. **Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о проверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-500	342	4873-75	5788 от 05.09.2018	04.09.2019
2	pH-метр pH-150 МИ	5274	29671-05	1817/213 от 12.04.2018	11.04.2019

11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

12. **Место осуществления деятельности:** 216500 Смоленская область, г.Рославль, ул.К.Маркса, д.32

13. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 08.10.2018 12:20 Регистрационный номер пробы в журнале 2497 дата начала испытаний 08.10.2018 12:40 дата выдачи результата 09.10.2018 12:24					
1	Общее микробное число	КОЕ/мл	2	не более 50	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

И.А. Фомина Фомина И. А., юристконсульт

заместитель руководителя ИЛЦ _____



Т.А.Гращенко
10 _____ 2018 г.